



VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“

UAB „Naujoji šiluma“
Generaliniam direktoriui
Vyteniui Daunoravičiui
Savanorių pr. 159A
03150 Vilnius

2016-03-07 Nr. (1.10) 6S-158
I 2016-02-18 Nr. 16-24

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Šios prisijungimo sąlygos nustatytos UAB „Visagino linija“ katilinės prijungimui prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų:

1. Šilumos gamyba ir pardavimas turi būti vykdomi pagal šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo (Žin., 2013, Nr. 25-1250, 51-2599, 66-3333) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-01-19 nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado nuostatas.

2. Termofikacinio vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybę.

3. Šilumos gamybos apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja UAB „Visagino linija“. Apskaitos schemą suderinti su VĮ „Visagino energija“. Šilumos vartojimo ir gamybos tiekimo vamzdynuose įrengti atbulinius vožtuvus.

4. Šilumos gamybos įrenginius prie šilumos tiekėjo tinklų prijungti per tarpinį šilumokaitį.

5. Numatyti priemonės, užtikrinančias VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų stabilumą: slėgio reguliatorius, apsauginius vožtuvus, apsaugą ir signalizaciją nuo nuotėkių padidėjimo, nustatytos temperatūros pakitimo, siurblių sustojimo ir kt..

6. Dispečerinio valdymo užtikrinimui įrengti tiesioginio ryšio ir šilumnešio parametrų nuolatinio stebėjimo sistemas.

7. Techninės sąlygos:

7.1. VĮ „Visagino energija“ eksploatuoja atviras šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemas;

7.2. Tinkamiausias prijungimo taškas – antžeminių šilumos tiekimo tinklų DN 400 mm taškas šalia nejudamos atramos NA-3 (Dūkšto kel.). Atkreipiame dėmesį, kad paviljone ŠP-8, per kurį tiekama šiluma Visagino vartotojams, įrengtos sklendės DN 200 mm – 2 vnt..

Prijungimo taške numatyti galimybę VĮ „Visagino energija“ personalui ir transportui laisvai prieiti bei privažiuoti prie esamo šilumos tinklų techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui.

Valstybės įmonė Tel. (8 386) 25 901

Taikos pr. 26A Faks. (8 386) 60 860

P. d. Nr. 3

31002 Visaginas

El. p. visagino_energija@ve.sugardas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 110087517

PVM mokėtojo kodas LT100875113

Atsiskaitomoji sąskaita LT59 7400 0372 7972 3810

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

7.2.1 Šilumos tinkluose po įpjovimo vietos įrengti sklendes.

7.3. Šilumos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

7.3.1. šildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne - nuo 70 °C iki 130 °C, grįžtamajame vamzdyne - nuo 45°C iki 70°C;

7.3.2. nešildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne turi būti ne mažesnė kaip 70°C;

7.3.3. VĮ „Visagino energija“ šiluminės katilinės parametrai:

- šildymo sezono laikotarpiu P1= 0,84 MPa ± 5 %, P2= 0,20 MPa ± 5 %;
- nešildymo sezono laikotarpiu P1= 0,57 MPa ± 5 %, P2 = 0,22 MPa ± 5 %.

7.3.4. skaičiuotinas slėgis 1,6 MPa, hidraulinių bandymų slėgis 2,0 MPa;

7.3.5. šilumnešio srautas šildymo sezono metu – nuo 1800 m³/val. iki 2000 m³/val., ne šildymo sezono metu – nuo 100 m³/val. iki 300 m³/val.

8. Projektą suderinti su VĮ „Visagino energija“.

9. Baigus darbus gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti VĮ „Visagino energija“.

10. Šios prisijungimo sąlygos galioja 24 mėnesius nuo jų išdavimo dienos.

PRIDEDAMA. Ortofotonuotraukos fragmentas, 1 lapas.

Komercijos direktorius,
pavadojujantis generalinį direktorių



Viačeslav Šimkus