



394

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

UAB „Pramonės energija“
direktoriui Gediminui Ulozai
Jogailos g. 4
01116 Vilnius

2015-08-11 Nr. (1.10) 6S-814
I 2015-07-30 Nr. 111

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Šios prisijungimo sąlygos nustatytos UAB „Pramonės energija“ naujos katilinės prijungimui prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų.

1. Šilumos gamyba ir pardavimas turi būti vykdomi pagal šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo (Žin., 2013, Nr. 25-1250, 51-2599, 66-3333) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-01-19 nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado nuostatas.

2. Termofikacinio vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybę.

3. Šilumos apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja UAB „Pramonės energija“. Apskaitos prietaisus įrengti ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku. Apskaitos schemą suderinti su VĮ „Visagino energija“. Šilumos vartojimo ir gamybos tiekimo vamzdynuose įrengti atbulinius vožtuvus.

4. VĮ „Visagino energija“ eksploatuoja atviras šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemas, todėl šilumos gamybos įrenginius prie šilumos tiekėjo tinklų prijungti per tarpinį šilumokaitį. Šilumokaitį įrengti ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku.

5. Numatyti priemonės, užtikrinančias VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų stabilumą: slėgio regulatorius, apsauginius vožtuvus, apsaugą ir signalizaciją nuo nuotėkių padidėjimo, nustatytos temperatūros pakitimo, siurblių sustojimo ir kt.

6. Dispečerinio valdymo užtikrinimui įrengti tiesioginio ryšio ir šilumnešio parametrų nuolatinio stebėjimo sistemas.

7. Tinkamiausi prijungimo taškai – antžeminių magistralinių šilumos tiekimo tinklų DN 800 mm taškas šalia nejudamos atramos NA-2 (Pasamanės g.) arba antžeminių magistralinių šilumos tiekimo tinklų DN 700 mm taškas šalia nejudamos atramos NA-2 (Pramonės g.).

