

2019 m. birželio II mkr. gyvenamųjų namų karštas vanduo ir cirkuliacija (atvira sistema)

Eil. Nr.	Adresas	Šilumos en. kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh	Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m3	Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh	k.v. deklaravimas, m3	šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vadeniu, MWh	sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, %
1	Taikos 46	14,896	101,10	7,722	86,8	1,015	85,86
2	Taikos 48	5,606	27,53	3,652	48,5	-1,488	176,17
3	Taikos 50	11,736	61,35	7,383	51	0,734	83,13
4	Taikos 52	3,933	18,91	2,591	10,5	0,597	55,53
5	Taikos 54	16,852	108,47	9,155	83,95	1,740	77,39
6	Taikos 56	15,495	70,80	10,471	70,8	0,000	
7	Taikos 58	15,862	82,40	10,015	57	1,802	69,17
8	Statybininkų 3	10,008	69,24	5,095	77,5	-0,586	111,93
9	Statybininkų 5	11,956	67,64	7,156	75,7	-0,572	111,92
10	Statybininkų 15	13,668	87,31	7,472	65,16	1,572	74,63
11	Tarybų 3	11,229	78,37	5,640	78,76	-0,028	100,50
12	Tarybų 6	11,616	81,39	5,841	66,8	1,035	82,07
13	Tarybų 7	13,140	102,80	5,845	78	1,760	75,88
14	Tarybų 11	13,243	90,47	6,823	65,76	1,753	72,69
15	Tarybų 12	13,809	109,56	6,035	92,481	1,212	84,41
16	Tarybų 14	4,334	32,57	2,023	26	0,466	79,83
17	Tarybų 16	5,851	36,33	3,273	27	0,662	74,32
18	Tarybų 17	8,438	38,03	5,739	30,5	0,534	80,20
19	Sedulinos al. 21	11,159	70,13	6,183	45	1,783	64,17
20	Sedulinos al. 23	9,930	69,13	5,025	60	0,648	86,79