7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			1300001		2. NVĮ kodas	3300001					
Įrašo Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd	2023.01.01	4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3	1220.734	5. Nuotekų pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd	2023.12.31				išvalytos iki nustatytų normų	X	nevalytos	

1	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8 didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas, %
	1	1113	Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	57.652	0.084		0.3		0.102			99.86
	2	1003	BDS7	mg/l	275.39	2.724	17	3.5	17	3.3256	39.25	0.108	99.01
	3	1201	Bendrasis azotas	mg/l	74.597	4.853	15	7.8		5.9241	34.63		93.49
	4	1005	ChDS	mg/l	682	35.475		59	125	43.3053		0.791	94.8
	6	1102	Chloridai	mg/l	80.187	70.563		82.4		86.1389			12
	7	9003	Di-(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)	µg/l		0.071	2	0.16	4	0.0000871	0.0046	0.00001	
	8	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	5.985	0.446		1.5		0.545			92.54
	9	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	2.608	0		0		0			100
	10	1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l	0.027	2.526		4.2		3.0832			
	11	1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0.017	0.053		0.21		0.0644			0
	12	1001	pH	nėra	7.8	7.8		8					
	13	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l	4.113	0.053		0.07		0.0652			98.7
	14	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l	357.568	2.732		4		3.3345			99.24
	15	1109	Sulfatai	mg/l	13.755	28.699		38		35.0336			0
	16	1203	Bendrasis fosforas	mg/l	10.228	0.557	2	1.57		0.6795	4.62		94.56
	17	4009	Kadmis ir jo junginiai	µg/l		0	40		80	0	0.0923	0.00025	
	18	4008	Gyvsidabris ir jo junginiai	µg/l		0.102	2	0.67	4	0.00012431	0.0046	0.00001	