



VALSTYBĖS ĮMONĖ „VISAGINO ENERGIJA“

UAB „Visagino linija“
direktoriui Gintautui Vitkevičiui
Karlų k. Visagino savivaldybė
30270 Visaginas

2011-07-07 Nr. (1.10)6S-443
I 2011-06-06 Nr. V-51

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Šios prisijungimo sąlygos nustatytos UAB „Visagino linija“ šiluminės katilinės (naudojant šios bendrovės šilumos vartojimo įrenginius) prijungimui prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų:

1. Šilumos gamyba ir pardavimas turi būti vykdomi pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo (Žin., 2010, Nr. 122-6254) nuostatas.

2. Termofikacinio vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybę.

3. Šilumos gamybos apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja UAB „Visagino linija“. Apskaitos schemą suderinti su VĮ „Visagino energija“. Šilumos vartojimo ir gamybos tiekimo vamzdynuose įrengti atbulinius vožtuvus.

4. Šilumos gamybos įrenginius prie šilumos tiekėjo tinklų prijungti per tarpinį – atskirų srautų su tarpiniu šilumnešiu šilumokaitį. Slėgis tarpiniame kontūre turi būti mažesnis nei šilumos tiekimo sistemoje. Šilumnešio parametrai ir kokybė tarpiniame kontūre turi būti nuolat tikrinami ir kontroliuojami. Tarpinio kontūro papildymas turi būti vykdomas iš neslėginės talpos.

5. Numatyti priemonės, užtikrinančias VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų stabilumą: slėgio reguliatorius, apsauginius vožtuvus, apsaugą ir signalizaciją nuo nuotėkių padidėjimo, nustatytos temperatūros pakitimo, siurblių sustojimo ir kt..

6. Dispečerinio valdymo užtikrinimui įrengti tiesioginio ryšio ir šilumnešio parametru nuolatinio stebėjimo sistemas pas VĮ „Visagino energija“ pamainos viršininką.

7. Techninės sąlygos:

7.1. VĮ „Visagino energija“ eksploatuoja atvirą šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemas;

7.2. šilumnešio parametrai:

7.2.1 šildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne - nuo 70 °C iki 130 °C, grįžtamajame vamzdyne - nuo 42°C iki 70°C;

7.2.2. nešildymo sezono laikotarpiu temperatūra tiekimo vamzdyne turi būti ne mažesnė kaip 70°C;

7.2.3. UAB „Visagino linija“ šilumos įrenginių prijungimo taške slėgiai: šildymo sezono laikotarpiu $P_1 = 0,8 \pm 0,03$ MPa, $P_2 = 0,37 \pm 0,02$ MPa, nešildymo sezono laikotarpiu $P_1 = 0,68 \pm 0,02$ MPa, $P_2 = 0,36 \pm 0,02$ MPa;

7.2.4. skaičiuotinas slėgis 1,6 MPa, hidraulinių bandymų slėgis 2,5 MPa.

8. Šios prisijungimo sąlygos galioja iki 2012-08-01.

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Viačeslav Šimkus, tel. (8 386) 71 021

Valstybės įmonė Tel. (8 386) 25 901

Taikos pr. 26A Faks. (8 386) 60 860

P. d. Nr. 3

31002 Visaginas

El. p. visagino_energija@ve.sugardas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 110087517

PVM mokėtojo kodas LT100875113

Atsiskaitomoji sąskaita LT59 7400 6372 7972 3810

Danske Bank A/S Lietuvos filialas